

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 6月20日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	岩井戸線1号後備保護リレー盤制御電源「18RB」投入時に、リレー装置盤面にて「異常」表示ランプの点灯が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、岩井戸線1号後備保護リレー盤制御電源「18RB」は現在開放中。	GⅢ	
2	1号機	換気空調系主冷凍機(C)において、「主冷凍機(C)凝縮圧力高」警報の発生が認められたため、当該警報発生の原因調査・対策検討。	GⅢ	
3	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備吸気フィルターサイレンサー(右側・左側)において、フィルターに経年使用による劣化が認められたため、当該部品を交換。	GⅢ	
4	1・2号廃棄物処理設備	ランドリー設備衣類乾燥機(B)加熱蒸気弁において、弁駆動用圧縮空気配管の継手部が破損し、外れていることが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、衣類乾燥機(B)は現在停止中。	GⅢ	