

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 6月21日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(B)の試運転において、「潤滑油圧力低」により冷凍機の自動停止(油フィルター、潤滑油給油差圧計検出配管等の詰まりが考えられる)が認められたため、当該機器を点検・清掃。	GⅢ	