

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 7月12日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系コントロール建屋電気品室冷凍機(B)において、「潤滑油圧力低」警報が発生し自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	
2	2号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)の窒素ガスによる加圧漏えい試験において、蒸発器蓋の冷媒配管接続継手ボルト穴より、窒素ガスの漏えいが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	
3	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系制御盤において、「制御電源喪失」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	