

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 7月25日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	非常用ディーゼル発電設備(A)機関シリンダー排気弁(No. 25、26、33)において、弁箱の冷却水継手金物リング嵌め合い部に腐食が認められたため、当該継手金物を交換。	GⅢ	
2	3号機	非常用ディーゼル発電設備(A)機関シリンダー排気弁(No. 7)において、弁箱の冷却水継手リング嵌め合い部に腐食が認められたため、当該排気弁箱を交換。	GⅢ	