

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 7月27日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	一次水処理設備排水系硫酸注入ポンプ出口配管において、保温材より希硫酸の滴下(堰内、非放射性)が認められたため、当該原因調査。	G II	H28.8.4再審議にて グレード変更 G III→G II