

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 7月29日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	制御棒駆動水圧系ポンプ入口フィルター差圧指示計において、指示値のダウンスケール(指示値の目盛板下限値未満)が認められたため、当該差圧指示計を点検・修理。	GⅢ	
2	2号機	換気空調系残留熱除去系ポンプ(A)室空調機電動機の反負荷側軸受と本体嵌合部の内径において、管理値外れが認められたため、当該機器を点検・修理。	GⅢ	
3	3号機	換気空調系サービス建屋空調機結露水排水配管において、配管の詰りが認められたため、当該配管を清掃。	GⅢ	