

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 8月 1日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)気水分離器ドレントラップ(湿分分離器)において、排水不良(ドレントラップ動作不良又はドレントラップ上流側フィルター詰まり)が認められたため、当該ドレントラップを点検・修理。	GⅢ	