

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 8月 2日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	残留熱除去系(C)注入ライン除染ライン止め弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
2	1号機	残留熱除去系格納容器冠水注入配管排水弁において、弁蓋のボルト16本中2本に固着、14本にスパナ挿入部の損傷が認められたため、当該弁蓋ボルトを交換。	GⅢ	
3	その他	換気空調系一次水処理建屋電気品室空調機(No. 2)において、空調機本体より異音及び振動が認められたため、当該空調機を点検・修理。	GⅢ	