

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 8月 8日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(A)において、「冷媒吐出圧力高」警報が発生し、当該冷凍機の自動停止が認められたため、原因を調査。	G II	
2	4号機	換気空調系タービン建屋給気処理装置(A)において、フィルター詰まりが認められたため、当該フィルターを交換。	G III	