

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 8月18日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	中央制御室内遠隔操作監視装置の「主変圧器エリア」映像において、映像不良(ノイズが発生したり、映像が消える)が認められたため、当該監視装置を点検・修理。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	低電導度廃液系ろ過装置入口流量発信器(B)において、指示不良(「ろ過装置入口流量Bレンジ逸脱」警報発生)が認められたため、当該流量発信器を点検・修理。	GⅢ	