

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 8月23日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の排気管において、著しい減肉が認められたため、当該排気管を点検・修理。	GⅢ	
2	1号機	補機冷却海水系ポンプ(C)出口バイパス管排水弁下流配管サポートにおいて、配管サポート押さえボルトナットの緩み及び未装着が認められたため、当該ボルトナットを締め付け及び取付。	GⅢ	