

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 9月30日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	一次水処理設備二床三塔純水装置イオン交換樹脂(アニオン交換樹脂)塔(A)出口電導度検出器において、検出値不良(検出値と手分析値が相違)が認められたため、当該検出器を点検・修理。	GⅢ	