

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年10月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系供用期間前/供用期間中検査室空調機において、空調機圧縮機の入口圧力及び出口圧力とも0.0MPa(通常約0.9~1.0MPa)であることが認められたため、当該事象の原因調査・対策検討。	GⅢ	2018.05.10再審議にてグレード変更 GⅡ→GⅢ