

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年11月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	非常用照明用分電盤(ELP-4E21)において、回路No. 4(海水熱交換器建屋1階南側エリア照明)の配線用しゃ断器が「自動切」位置となっており、絶縁抵抗測定値も「0MΩ」であることが認められたため、当該回路を点検・修理。	GⅢ	