

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年12月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプ軸封部において、パッキンスリーブ(軸封部構成部品)外形寸法に取替基準間隙値外れが認められたため、当該パッキンスリーブを交換。	GⅢ	