

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年12月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	プラントバイタル用静止型無停電電源装置(1B)において、インバータ盤内のゲート回路基板コネクタ固定用爪に破損が認められたため、当該コネクタ爪を点検・修理。なお、コネクタは健全であり、無停電電源装置の運転には支障なし。	GⅢ	