

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 1月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	固化材貯蔵タンク冷却水配管継手部(非管理区域)において、冷却水の漏えい(約30秒に1滴。汚染無し)が認められたため、当該配管継手部を点検・修理。 なお、当該配管継手部の上流側の弁を閉じ、冷却水の漏えいは停止。	GⅢ	