

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 2月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	高圧用圧縮空気系高圧用空気貯槽(A)制御用空気取出元弁において、弁座面に傷のようなものが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
2	3号機	サービス建屋煙感知器連動防火ダンパー(No. 1)において、動作不良(換気空調系起動時の振動で閉動作する)が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。	GⅢ	