

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 2月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	碍子洗浄防災設備変圧器・壁貫ブッシング消火盤の「1号WB排水ポンプブロック」警報において、1号壁貫ブッシング防災試験時に警報が発生しないことが認められたため、当該警報回路を点検・修理。	GⅢ	
2	サイトバンカ	サイトバンカ蓄電池容量試験において、容量比の判定値外れが認められたため、当該蓄電池を交換。	GⅢ	