

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 2月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	モニタリングポストにおいて、ケーブル接続施工済みのモニタリングポストNo. 1～No. 5がデータ伝達装置盤内にてアース接続がされていないことが認められたため、原因調査、対策検討。なお、モニタリングポストの監視に影響はなし。	GⅢ	