

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 2月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置海水フィルター(B)排水弁において、弁シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
2	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3HPCS(11D)において、ユニット内電磁接触器付近より異音(ジー音)が認められたため、当該ユニットを交換。	GⅢ	