

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 3月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	ディーゼル駆動消火ポンプにおいて、ポンプ吸込配管(伸縮継手部)に詰まりが認められたため、当該配管を清掃。	GⅢ	
2	補助ボイラー	66kV補助ボイラー用ガス絶縁開閉器(091)において、油圧用圧力指示計見返し部分に破損が認められたため、当該圧力指示計を交換。	GⅢ	