

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 3月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	モニタリングポストNo. 2電源切替開閉器において、異常動作(計測用電源側と商用電源側の切替を数回繰り返した後、商用電源側に切り替わった)が認められたため、当該原因調査・対策検討。 なお、電源切替開閉器を商用電源側で固定し、モニタリングポストの測定に問題なし。	GⅢ	