

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 4月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系非常用ディーゼル発電設備(A)給気フィルターにおいて、詰まりが認められたため、当該給気フィルターを交換。	GⅢ	
2	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ配管サポートにおいて、取付ボルトの脱落が認められたため、当該配管サポートにボルトの取付を実施。	GⅢ	