

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 4月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋冷凍機(A)吸込容量制御装置において、動作不良(自動で動作せず、手動の助勢により動作可)が認められたため、当該機器を点検・修理。	GⅢ	
2	1・2号廃棄物処理設備	低電導度廃液系脱塩塔(A)スルーシング水入口弁位置検出スイッチにおいて、動作不良(弁全閉にも関わらず、全閉表示がされない)が認められたため、当該位置検出スイッチを点検・修理。	GⅢ	