

平成29年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(平成29年 4月 6日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 4月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	残留熱除去系(B)流量、原子炉水位(燃料域)、残留熱除去系(C)流量記録計において、動作不良(記録計を試験装置に取付けるとフリーズ状態で動作せず及び指示値の精度外れ)が認められたため、当該記録計を点検・修理。	GⅢ	