

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 5月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	循環水ポンプ室(B)に設置の仮設排水ポンプにおいて、ポンプが自動停止しないことが認められたため、当該ポンプを交換。	GⅢ	