

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 5月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)4C-1-1(8列目)上部端子箱内において、水滴が落ちていることが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	
2	4号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器貝殻除去装置(A)排水配管において、詰まりが認められたため、当該配管を点検・清掃。	GⅢ	