

平成29年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(平成29年 6月 5日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)出口圧力指示計において、指示不良(通常約0.66~0.72MPaのところ約0.50MPaまでしか上昇せず)が認められたため、当該圧力指示計を点検・修理。	GⅢ	