

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(A)及び非常用電気品室空冷凝縮器(A)の点検期限を点検計画に基づき平成29年6月としていたが、1号中央制御室冷凍機(B)に不具合が発生し、直ちに点検修理の必要が生じたため、当該冷凍機(A)及び空冷凝縮器(A)の点検期限を平成29年10月に延長。なお、冷凍機(A)及び空冷凝縮器(A)についてマニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を延長しても問題ないことを確認。	GIII	