

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備給気フィルターにおいて、フィルターの詰まり(差圧が制限値に達した)が認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	