

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 7月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	事務本館1階非放射性試料分析室(コールドラボ)において、水質分析で作業員が使用した電熱器に電源の切忘れが認められたため、当該事象の原因調査・対策検討。 なお、当社社員の最終確認において当該電熱器の電源を切りとした。	GIII	