

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 8月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系サービス建屋電算機室空調機(B)において、制御基板不良による自動停止が認められたため、当該制御基板を交換。	GⅢ	
2	その他	一次水処理設備一次中和槽(B)水素イオン濃度検出器において、指示値不良(薬液校正において指示値の精度外れ)が認められたため、当該検出器を点検・修理。	GⅢ	