

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 8月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関シリンダーNo.14燃料入口コック弁において、弁取付けナット部に燃料の微量(滲み)漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ
2	その他	一次水処理設備陽イオン廃液ポンプ出口流量指示計において、指示値のオーバースケール(目盛板上限值超え)が認められたため、当該流量指示計を点検・修理。	GⅢ
3	その他	一次水処理設備陰イオン廃液ポンプ出口流量指示計において、指示値のオーバースケール(目盛板上限值超え)が認められたため、当該流量指示計を点検・修理。	GⅢ