

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 9月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	起動変圧器取替及び同関連除却工事のプラント安全設計への影響チェックリストにおいて、影響「有」に対して、工法の見直しにより影響「無」と変更する際に、所内専門職の判断を得ずに「確認済」と記載したため、対策検討。なお、対象項目のプラント安全設計への影響はない。	GⅢ	