

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 9月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系海水熱交換器建屋(A)電気品室給気エアフィルター差圧指示計において、フィルター入口側検出配管がフィルター本体より外れていることが認められたため、当該配管を点検・修理。	GⅢ	
2	補助ボイラー	補助ボイラー蒸気溜(B)一次排水弁において、シート部に少量の漏えい(非放射性蒸気)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
3	補助ボイラー	補助ボイラー蒸気溜(B)二次排水弁において、シート部に少量の漏えい(非放射性蒸気)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	