

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年11月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	構内配備電源車搭載蓄電池の充電用ケーブルにおいて、ケーブルコンセントコネクタ一部を損傷(ケーブル接続のまま電源車を移動)させたことが認められたため、当該コネクタ一部を交換及び対策検討。 なお、電源車の機能に影響なし。	GⅢ	