

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年12月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名  | グレード | 備考 |
|-----|-----|--|------|----|
| 1   | 3号機 | 換気空調系タービン建屋排気ファン(A)において、吸込容量制御装置駆動用エアシリンダーワイパーリングの剥離が認められたため、当該箇所を点検・修理。 | GⅢ   |    |
| 2   | 3号機 | 換気空調系タービン建屋排気ファン(B)において、吸込容量制御装置駆動部より駆動用空気の微少漏えいが認められたため、当該箇所を点検・修理。     | GⅢ   |    |