

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 1月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	非常用ディーゼル発電設備(B)機関シリンダー排気弁No. 33において、冷却水流路継手部に腐食の発生が認められたため、当該継手部を交換。	GⅢ	
2	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮廃液流量調節弁(A)において、動作不良(開度0%信号に対し、弁の開度が0%にならない)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	