

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 3月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	フロン類(HFC)が冷媒として充填されている業務用パッケージエアコン3台、及び飲料用冷水器17台において、法令に基づく3ヶ月に1回以上の簡易点検の未実施及び点検整備記録簿の未作成が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件確認後実施した点検において、全台異常は無かった。	G II	