

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 3月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)において、点検実施期限を平成30年3月としていたが、交換部品等の調達に時間を要し、長期停止の必要があることから、当該冷凍機についてマニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を平成30年5月に延長。	GⅢ	
2	その他	防護本部内において、天井からの雨漏れが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	