

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系サービス建屋冷凍機室出入口側冷媒検出器において、警報の鳴動が確認されたため、当該検出器を点検・修理。 なお、ポータブル検出器により冷媒の漏えいを確認したが、冷媒の漏えいはなし。	GⅢ	