

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	66kV開閉所東側天井エキスパンションジョイントカバー部において、雨漏れが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、電気機器設備への影響なし、応急処置としてテープにて止水処置実施。	GⅢ	
2	3号機	換気空調系放射性試料分析室排気プレフィルター(A、B)において、破損(破れ)が認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	