

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 6月 7日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 6月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	4号機廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)出口圧力指示計において、指示針の塗装に剥離及び内部に塩分の付着が認められたため、当該圧力指示計を交換。 なお、圧力指示計の指示は正常。	対象外	
2	3・4号廃棄物処理設備	4号機廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)入口圧力指示計において、指示針の塗装に剥離及び内部に塩分の付着が認められたため、当該圧力指示計を交換。 なお、圧力指示計の指示は正常。	対象外	