

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 6月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	タービン建屋1階に設置されているゴミ箱(難燃用)において、指定以外のゴミが混入していることが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	
2	1・2号廃棄物処理設備	照明用分電盤(LP1W34)において、回路No. 14の絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、当該回路を点検・修理。	GⅢ	