

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 6月19日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 6月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	直流24V蓄電池(A)4A-2 No. 10において、蓄電池の比重の管理値外れ(比重測定値の低下)が認められたため、当該蓄電池を交換。	GⅢ	