

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 7月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	500kVOFケーブル表面温度記録計において、動作不良(印字不良)が認められたため、当該記録計を点検・修理。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋制御室冷凍機(B)圧縮機(No. 1、No. 2)の冷媒膨張弁において、弁蓋と弁箱の接合部付近から圧縮機内冷媒(フロンガス)の微少の漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。なお、応急処置を実施し、漏えいは停止。	GⅢ	