

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 8月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|--|------|----|
| 1 | 3号機 | 原子炉系原子炉水位(定検時水張り用)記録計において、指示値不良(指示値の微少低下)が認められたため、当該記録計を点検・修理。 | GⅢ | |
| 2 | 4号機 | 原子炉系原子炉水位(定検時水張り用)記録計において、指示値不良(指示値の微少低下)が認められたため、当該記録計を点検・修理。 | GⅢ | |