

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 8月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	換気空調系コントロール建屋常用電気品室給気処理装置(非管理区域)において、排水配管に詰まりが認められたため、当該配管を点検・修理。	GⅢ	
2	1・2号廃棄物処理設備	ランドリー衣類乾燥機(3B)取り出しドアにおいて、動作不良(洗濯物取り出し途中にもかかわらず取り出しドアが閉じる)が認められたため、当該取り出しドアを点検・修理。	GⅢ	