

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年10月10日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年10月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	1号廃棄物処理補機冷却海水系ポンプ(B)出口圧力指示計において、指示値不良(ポンプ起動後指示値変化なし)が認められたため、当該圧力指示計を点検・修理。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	4号スチームドレン系スチームドレン受タンク(B)下部出口配管エルボー部において、廃液の滴下(約2.5cc、汚染なし)が認められたため、当該配管を交換・修理。 なお、応急処置を実施し、漏えい停止。	GⅢ	
3	3・4号廃棄物処理設備	塩分除去装置(B-2)計量タンク入口配管において、溶接部に処理水のしみ(汚染なし)が認められたため、当該部を点検・修理。 なお、当該配管は堰内に設置されている。	GⅢ	